

TÄTHETSKONTROLL AV GOLVVÄRMESYSTEM



EnergiJägarna & Dorocell AB

PROJEKTNUMMER (E&D projnr, ritningsnummer) Ev husfabrik och kontraktsnr

--	--

OBJEKT (Byggherre, fastighetsbeteckning, kommun)

Klicka här för att ange text.

VAD HAR KONTROLLERATS (Ange våningsplan, antal fördelare, tot antal slingor)

Typ av golvvärme Ingjutengolvvärme Kassetgolvvärme

KONTROLL METOD

Vätiska 1,0 Bar, min 30min Vätiska , Drifttryck +30% (tryck och tid) _____

(Om frysrisk föreligger skall frostskyddsvätiska användas)

Luft 1,0 Bar, min 30min (Ackreditering av Swedac krävs) annat tryck _____

Luft 0,5 Bar, min 30min (Tryck kontrolleras mot AFS 2006:8) annat tryck _____

KONTROLL UTFÖRD AV (Företag och namn)

Företag	Namn

DATUM & UNDERSKRIFT

DATUM	Underskrift

Övrigt

EnergiJägarna & Dorocell AB

Lövängsvägen 13

19445 Upplands Väsby

Tel

010-1306900

e-mail

byggsystem@eodab.se