

# SUORITUSTASOILMOITUS


Nro. Sewatek 10\_0116

## Sewatek-läpivientiputki

- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**  
Sewatek-läpivientiputki. Sewatek-läpivientiputki voi olla asennettuna sellaisenaan tai kiinnitettynä Sewatek S- tai H-sarjan asennustukiin.
- 2. Aiottu käyttötarkoitus**  
Valuvaiheessa asennettava palokatko kiviainesrakenteisten välipohjien ja väliseinien putki- ja kaapeliläpivienteihin.
- 3. Valmistaja**  
Sewatek Oy  
Sepäntie 4  
07230 Monninkylä
- 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä**  
AVCP 1  
VTT Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 - CPR - 1149.
- 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja**  
ETAG 026-1 ja ETAG 026-2

**Eurooppalainen tekninen arviointi**  
ETA-12/0045

**Teknisestä arvioinnista vastaava laitos**  
VTT Expert Services Oy (EOTA:n jäsen 0809)



## 6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Palonkestävyys	EI 30-120, arvioitu EN 13501-2 mukaan, ks. ETA-12/0045
Vaaralliset aineet	ei sisällä ks. ETA-12/0045
Ääneneristävyys	vaikutus $R_w$ 0-2 dB [kun rakenne $\geq 200$ mm], arvioitu EN ISO 717-1 mukaan
Käyttökategoria	$Y_2$ , myös $Z_1$ ja $Z_2$ täyttyvät (ETAG 026-2)
Kestävyys/käyttöikä	ei muutoksia ikääntymistestissä, arvioitu ISO 188 ja ISO 2440 mukaan, ks. ETA-12/0045 kohta 3.4. Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet

Monninkylässä 5.1.2016



Sami Sihvola  
Valmistuspäällikkö



Ilkka Hemminki  
Myyntipäällikkö

