


Luftljudsisolering R_w :
 Försvågning 1 dB i
 stenkonstruktion

Förväntad
 användningstid
 25 år

ETA-12/0045

BRANDKLASSER
 Genomföringar i mellanbjälklag av stenkonstruktion

Rör att genomföra	Isolerings krav	a_2 -avstånd	Brandklass
Cu $\phi \leq 22$ mm		30 mm	EI 120
FeZn $\phi \leq 54$ mm och Fe $\phi < 49$ mm		25 mm	EI 120
Comp. $\phi \leq 32$ mm		10 mm	EI 120
Pex $\phi \leq 22/34$ mm		10 mm	EI 120



a_1 : Avstånd mellan strömningsrör
 och konstruktion 7 - 24.5 mm
 a_2 : Avstånd mellan
 genomföringsrör