



Luftljudsisolering R_w : Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	BRANDKLASSER Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion				<p>a_1: Avstånd mellan strömningsrör och konstruktion 6 - 20 mm a_2: Avstånd mellan genomföringsrör</p>
	Rör att genomföra	Isolerings krav	a_2-avstånd	Brandklass	
Comp. $\phi \leq 63$ mm	Kontinuerlig stencull	28 mm	EI 120		

Cu $\phi \leq 42$ mm	Minst lokal stencull	200 mm	EI 90		
Cu $\phi \leq 42$ mm	Minst lokal stencull	18 mm	EI 60		
FeZn $\phi \leq 42$ mm	Minst lokal stencull	18 mm	EI 60		
FeZn $\phi \leq 42$ mm	Minst lokal stencull	200 mm	EI 120		
Fe $\phi \leq 61$ mm	Minst lokal stencull	28 mm	EI 120		

FeZn $\phi \leq 28$ mm	Får isoleras	8 mm	EI 60		
Fe $\phi < 27$ mm	Får isoleras	8 mm	EI 90		
Comp. $\phi \leq 40$ mm	Får isoleras	200 mm	EI 120		