

Genomföring i D-serien (Ursparing med plugg)

Akrylkittning på båda sidor av
genomföringen

Betong- eller
tegel mellanbjälklag
(min 850 kg/m³)

min 240 mm

D42, D62, D92-genomföring

Sewatek-plugg

Luftljudsisolering R_w :
Försvägning 0-2 dB i
stenkonstruktion


Förväntad
användningstid
25 år

ETA-12/0045

BRANDKLASSER

Genomföringar i D-serien i mellanbjälklag av stenkonstruktion

Rör att genomföra	Isolerings krav	a_2 -avstånd	Brandklass
Ursparing med plugg (D42/62/92)		8 mm	EI 120



a_1 : Avstånd mellan strömningsrör
och konstruktion 6 - 20 mm
 a_2 : Avstånd mellan
genomföringsrör