

Driftsrapport

Periode: Februar 2012



| | | Februar | | Hittil i år | | | Hele |
|------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|---------|----------|----------|
| | | 2012 | | 2011 | 2012 | | 2012 |
| | | Faktisk | Budsjett | Faktisk | Faktisk | Budsjett | Budsjett |
| Tilgjengelighet | totalt tilgjengelig | | | | | 1440 | 8784 |
| Driftstimer | Timer | 696 | 663 | 1280 | 1440 | 1371 | 8000 |
| Driftstimer % | % | 100 | 95 | 89 | 100 | 95,2 | 91,1 |
| Tilgjengelighet | % | 90 | | 90 | 90 | | |
| Produksjon | | | | | | | |
| Avfall til anlegg | Tonn | 13 955 | 11 733 | 20 074 | 25 609 | 24 203 | 135 349 |
| Brensel til ovn | Tonn | 11 167 | 11 733 | 22 617 | 23 110 | 24 203 | 135 349 |
| Brensel til ovn | Tonn/h | 16,0 | 17,7 | 17,7 | 16,0 | 17,6 | 16,9 |
| Produksjon kjel | MWh | 24 970 | 28 503 | 51 196 | 51 857 | 58 971 | 344 000 |
| Produksjon kjel | MW | 35,9 | 43,0 | 40,0 | 36,0 | 43,0 | 43,0 |
| Brennverdi | MJ/Kg | 9,7 | 10,5 | 9,8 | 9,7 | 10,5 | 10,5 |
| Turbin | MWh | 5 765 | 6 631 | 12 505 | 12 357 | 13 638 | 86 246 |
| Driftstimer turbin | Timer | 696 | 659 | 1255 | 1440 | 1363 | 7802 |
| Strøm salg | MWh | 4 835 | 5 434 | 10 575 | 10 415 | 11 244 | 71 882 |
| Fjernvarme | MWh | 11 142 | 14 000 | 17 160 | 22 992 | 28 200 | 90 000 |
| Energiutnyttelse KLIF | % | 64 | 68 | 54 | 64 | 67 | 47 |
| Energieffektivitet EU | % | 93 | 89 | 86 | 95 | 88 | 75 |
| Forbruk | | | | | | | |
| Kalk | kg/tonn brensel | 8,4 | 14,0 | 10,1 | 10,3 | 14 | 14 |
| Kull | kg/tonn brensel | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
| Filterstøv | kg/tonn brensel | 32 | 43 | 40 | 37 | 43 | 43 |
| Strømforbruk | KWh/h | 1 336 | 1 700 | 1 649 | 1 348 | 1 700 | 1 700 |
| Ammoniakk | kg/tonn brensel | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | 3,0 |
| NaOH | kg/tonn brensel | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Oversize | kg/tonn brensel | 5,4 | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 7,0 | 7,0 |
| Aske | % av brensel | 14,8 | 22,5 | 20,1 | 18,0 | 22,5 | 22,5 |

| Utslipp | Grense mg/Nm ³ | Denne periode | | | Hittil i år | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Nivå mg/Nm ³ | Konsesjons brudd | Varighet timer | Nivå mg/Nm ³ | Konsesjons brudd | Varighet timer |
| HCl | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| HCl 1/2 h | 30 | | 0 | 0,0 | | 0 | 0,0 |
| SO ₂ | 50 | 14,9 | 0 | 0,0 | 7,2 | 0 | 0,0 |
| SO ₂ 1/2 h | 200 | | 0 | 0,0 | | 0 | 0,0 |
| Støv | 10 | 2,1 | 0 | 0,0 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Støv 30 min | 30 | | 0 | 0,0 | | 0 | 0,0 |
| CO | 50 | 5,3 | 0 | 0,0 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| CO 1/2 h | 100 | | 0 | 0,0 | | 0 | 0,0 |
| TOC | 10 | 0,6 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| TOC 30 min | 20 | | 0 | 0,0 | | 0 | 0,0 |
| HF | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| HF 30 min | 4 | | 0 | 0,0 | | 0 | 0,0 |
| NO _x | 200 | 25,9 | 0 | 0,0 | 27,3 | 0 | 0,0 |
| NO _x 1/2 h | 400 | | 0 | 0,0 | | 0 | 0,0 |