

# Måned rapport



Periode: Mai

		Mai		Hittil i år			Hele
		2013		2012	2013		2013
		Faktisk	Budsjett	Faktisk	Faktisk	Budsjett	Budsjett
<b>Tilgjengelighet</b>	totalt tilgjengelig					3624	8760
Driftstimer	Timer	737	722	3593	3555	3422	8008
Driftstimer %	%	99	97	99	98	94,4	91,4
Tilgjengelighet	%	85		89	86		
<b>Produksjon</b>							
Avfall til anlegg	Tonn	10 742	11 475	58 387	56 243	58 789	131 490
Brensel til ovn	Tonn	10 901	11 475	56 404	55 275	58 789	131 490
Brensel til ovn	Tonn/h	14,8	15,9	15,7	15,5	17,2	16,4
Produksjon kjel	MWh	27 670	31 032	139 006	130 452	147 153	344 358
Produksjon kjel	MW	37,5	43,0	38,7	36,7	43,0	43,0
Brennverdi	MJ/Kg	11,0	11,7	10,7	10,2	11,7	11,7
Turbin	MWh	7 056	7 447	34 416	31 790	37 497	84 297
Driftstimer turbin	Timer	707	722	3574	3502	3367	7800
Strøm salg	MWh	5 962	6 220	28 851	26 845	31 363	69 575
Fjernvarme	MWh	5 813	4 500	42 333	57 171	52 200	90 000
Energiutnyttelse KLIF	%	43	35	51	64	57	46
Energieffektivitet EU	%	76	58	84	95	75	67
<b>Forbruk</b>							
Kalk	kg/tonn brensel	15,9	12,6	11,4	13,1	13	13
Kull	kg/tonn brensel	0,36	0,35	0,34	0,36	0,35	0,35
Filterstøv	kg/tonn brensel	47	41	38	43	41	41
Strømforbruk	KWh/h	1 547	1 700	1 443	1 437	1 700	1 700
Ammoniakk	kg/tonn brensel	2,2	2,3	2,3	2,0	2,3	2,3
NaOH	kg/tonn brensel	0,4	0,10	0,1	0,4	0,1	0,1
Oversize	kg/tonn brensel	10,2	7,0	6,6	8,7	7,0	7,0
Aske	% av brensel	23,0	22,0	20,0	20,1	22,0	22,0

Utslipp	Grense mg/Nm <sup>3</sup>	Denne periode			Hittil i år		
		Nivå mg/Nm <sup>3</sup>	Konsesjons brudd	Varighet timer	Nivå mg/Nm <sup>3</sup>	Konsesjons brudd	Varighet timer
HCl	10	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
HCl 1/2 h	30		0	0,0		0	0,0
SO <sub>2</sub>	50	2,2	0	0,0	0,7	0	0,0
SO <sub>2</sub> 1/2 h	200		0	0,0		0	0,0
Støv	10	1,8	0	0,0	1,6	0	0,0
Støv 30 min	30		0	0,0		0	0,0
CO	50	4,9	0	0,0	3,2	0	0,0
CO 1/2 h	100		3	4,0		4	5,5
TOC	10	1,7	0	0,0	1,6	0	0,0
TOC 30 min	20		1	0,0		1	0,0
HF	1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
HF 30 min	4		0	0,0		0	0,0
NO <sub>x</sub>	200	30,6	0	0,0	26,3	0	0,0
NO <sub>x</sub> 1/2 h	400		0	0,0		0	0,0