
Warszawa, dnia 28 maja 2021 r.

***Do Wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu***

ZP 6/05/2021 Dostawa 13 klimatyzatorów przenośnych

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYT. 1

W warunkach zapytania ofertowego jest mowa o:

"wyposażony fabrycznie w uszczelkę do bezinwazyjnego montażu rury wylotowej w otworze okiennym okna o wymiarach:

- 3 sztuki 84,5 cm x 141 cm;
- 2 sztuki 93cm x 203 cm;
- 8 sztuk 85cm x 75 cm."

Czy Zamawiający może przedstawić zdjęcia takiego rozwiązania lub jest w stanie w inny sposób doprecyzować powyższe sformułowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, żeby do każdego klimatyzatora były dołączone uszczelki do bezinwazyjnego montażu rury.

Bezinwazyjne - czyli przyklejane na taśmę z rzepami do okna, żeby Zamawiający mógł w każdej chwili łatwo usunąć taką uszczelkę nie uszkodzając ramy okiennej.

Przykładowe zdjęcia:



otwieranie i zamykanie okna.

