
Warszawa, dnia 28 maja 2021 r.

***Do Wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu***

ZP 6/05/2021 Dostawa 13 klimatyzatorów przenośnych

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2

PYT. 2

Dla klimatyzatorów przenośnych o mocy 3,5KW producenci przewidują powierzchnię 30-35m² a nie 125 m³ jak wymaga Zamawiający. Proszę zatem o dopuszczenie powierzchni schładzania 30-35m² czyli 12,5 m³

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powierzchni schładzania 30-35 m² czyli 12,5 m³.

Pomieszczenia w których mają być zainstalowane klimatyzatory mają powierzchnię około 30 m², wysokość tych pomieszczeń to 4 m, dlatego Zamawiający podaje kubaturę schładzania tj. około 125 m³

Przez kubaturę rozumie się powierzchnię pomnożoną przez jego wysokość.